

Obec Korňa

Korňa č. 517, 023 21 Korňa

V Korni, dňa 9. 9. 2020

Č. j.: Výst-2020/355-5 /TX1

Vybavuje: Ing. Jurgová

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ so sídlom	Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151
v zastúpení bytom	Mária Dubovcová Žilina
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 19.05.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení	
líniovej stavby	3897 - KORŇA – PREPOJ VN č. 232
v kat. území	Korňa, Klokočov
na pozemkoch	ktorá začína v katastrálnom území Korňa, vedľa obecnej cesty na okraji zastavaného územia obce, v časti Vyšná Korňa U Durajčika na parcele C KN 5884/1 a končí v katastrálnom území Klokočov, na okraji zastavaného územia obce na parcele C KN 4363, v časti Konečná, v blízkosti štátnej hranice medzi SR a ČR.

Obec Korňa zastúpená starostkou obce, ako určený príslušný stavebný úrad listom č.j. OU-ZA-OVBP-2020/017312-002 zo dňa 02.03.2020, vydaným Okresným úradom Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, (stavebný zákon) v znení neskorších noviel, podľa §5 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

Názov stavby : 3897 - KORŇA – PREPOJ VN č. 232
Objektová skladba : Stavba obsahuje dva prevádzkové súbory a päť stavebných objektov
Prevádzkový súbor : PS 01 : Rekonštrukcia TS 232/ts/korna_u.durajcika (9096)
PS 02 : Rekonštrukcia TS 232/ts/klokocov_konecna (9077)
Stavebné objekty : SO 01 : Úprava VN prípojky pre TS 232/ts/korna_u.durajcika (9096)
SO 02 : NN vývody z TS 232/ts/korna_u.durajcika (9096)
SO 03 : Úprava VN prípojky pre TS 232/ts/klokocov_konecna (9077)
SO 04 : NN vývody z TS 232/ts/klokocov_konecna (9077)
SO 05 : VN prepoj
Charakter stavby: Novostavba a rekonštrukcia
Druh stavby : Inžinierska stavba, trvalá stavba

Obec KLOKOČOV okres Gábor	
Doslo: 16.9.2020	relatívny stav
Č.j. 811/2020	klasifikačný stav
Prílohy:	

Projektová dokumentácia stavby (ďalej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité posúdenie (§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z.).

Pre umiestnenie stavby sa v zmysle §39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto podmienky:

a) Požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie
Stanovisko Okresného úradu Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2020/005618-003 zo dňa 06.05.2020

Dotknuté územie sa nachádza na území CHKO Kysuce, na ktorom v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny platí druhý stupeň ochrany. V zmysle platného RÚSES okresu Čadca (2013) sa v území nachádza nadregionálny terestrický biokoridor NRBkI a regionálne biocentrum RBc3 Škorňov Grúň. V záujmovom území sa nenachádza územie európskeho významu NATURA 2000.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame umiestnenie stavby za splnenia nasledovných podmienok:

1. Odpad z káblov a iný stavebný materiál zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch.
2. Prebytočnú zeminu z výkopov uložiť na miesto vopred určené.
3. Každý kto buduje alebo plánovane rekonštruje nadzemné elektrické vedenie je podľa §4 ods.4 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny povinný použiť také riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

Rozhodnutie o plánovanom nevyhnutnom výrube náletových drevín v trase vedenia vydané Okresným úradom Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2020/008749-002 zo dňa 07.07.2020

Podmienky uskutočnenia výrubu:

1. Výrub realizovať len v priestore ochranného pásma elektrického vedenia stavby, t.j. na v oznámení uvedených parcelách C KN č.5864, 5860 a 5857 v k. ú. Korňa v rozsahu 79 m² náletových krovín (osika, lieska, smrek),
2. výrub realizovať v období, kedy nebude prebiehať hniezdenie vtáctva a rozmnožovanie živočíchov, t.j. od 15.09. do 31.3.,
3. zvyšky drevín budú na ploche výrubu v ochrannom pásme predmetného elektrického vedenia ohodené na malé kopy do výšky max.1,2 m a dĺžky do 10 m.

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii vydané Okresným úradom Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2020/004388-002 zo dňa 05.03.2020
Nakoľko realizáciou stavby dôjde ku križovaniu vodného toku Kornianka, projektovú dokumentáciu žiadame odsúhlasiť so správcom vodného toku SVP š.p. OZ Piešťany. Vodný tok nesmie byť využívaný na voľný prejazd stavebných mechanizmov. Mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je stavebník povinný vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle §41 ods.6 a 7 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách. V rámci prevádzkovania zariadení je potrebné zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v súlade s 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v súlade s §2 a 3 Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Ak sa časť navrhovanej stavby (napr. stožiar) bude dotýkať pobrežného pozemku vodného toku, potom v súlade s ust. 27 ods.1 písm.a) vodného zákona bude potrebné v nasledujúcom správnom konaní požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie vodohospodárskeho súhlasu.

Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa §27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách vydané Okresným úradom Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2020/005860-003 zo dňa 28.04.2020

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydáva podľa §27 ods.1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách súhlas na realizáciu stavby.
Podmienky súhlasu:

1. Stavbu realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie .

2. Vodné toky Sobčákov potok (hydrologické číslo poradia 4-21-06-031, ID 6021), Bezmenný prítok Sobčákovho potoka (4-21-06-6034) a Bezmenný prítok Sobčákovho potoka (hydrologické číslo poradia 4-21-06-6035) nesmú byť využívané na voľný prejazd mechanizmov. Stavbu možno realizovať len za vhodných klimatických podmienok a zahájenie prác je potrebné oznámiť správcovi vodného toku –SVP š.p. ,OZ Piešťany, SPSV I. Púchov.
3. Stavebné práce vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle §41 ods.6 a7 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.
4. Rešpektovať podmienky SVP š.p. OZ Piešťany dané stanoviskom č. CS SVP OZ PN 3253/2020/3 zo dňa 08.04.2020

Vyjadrenie orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve k PD vydané Okresným úradom Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2020/004226-002 zo dňa 02.03.2020

Z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky k realizácii stavby, s tým, že

1. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jej okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
2. Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle §97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
3. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné podklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.
4. Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradiť podľa platného Katalógu odpadov.
5. Odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle §97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch. Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy. Ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch.

b) Požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím

Účelom stavby je zabezpečiť zníženie doby bezprúdia pri poruchách na 22 kV vedení č.232 v predmetných lokalitách, čím sa zvýši prevádzková spoľahlivosť existujúcej VN siete. Technické riešenie predpokladá vybudovanie nového VN prepoja existujúceho vzdušného vedenia č.232, ako zemného káblového vedenia, v celkovej dĺžke trasy 3538 m.

Rekonštrukcia TS 232/ts/korna_u.durajcika (9096) a 232/ts/klokocov_konecna (9077):

Kompaktné kioskové trafostanice s vonkajším ovládaním typu GRÄEPER, typ MKP 800 do 630kVA v prevedení ako priebežná.

Úprava VN prípojky pre TS 232/ts/korna_u.durajcika (9096)

Zaústenie existujúceho VN vzdušného vedenia č.232, z existujúceho jednoduchého železobetónového stĺpu do navrhovanej TS MKP 800, do jej priebežného VN rozvádzača, dĺžka trasy 4 m.

NN vývody z TS 232/ts/korna_u.durajcika (9096)

Pre vyvedenie výkonu z navrhovanej TS sa vybudujú tri káblové vývody pre napojenie existujúcej NN siete. Prvý vývod zemným káblom pre napojenie existujúcej NN siete smer č.d. 674 (Boháčovci), druhý vývod zemným káblom pre napojenie existujúcej NN siete smer č.d. 611 (Obec .3) a tretí vývod zemným káblom pre napojenie existujúcej NN siete smer č.d. 305 (Ďurajčíkovci).

Úprava VN prípojky pre TS 232/ts/klokocov_konecna (9077)

Rekonštrukcia posledného rozpätia VN prípojky, výmena existujúcej PTS za nový JB a výmena existujúcich vodičov za nové laná v dĺžke trasy 47 m.

Zaústenie VN vzdušného vedenia, z nového jednoduchého železobetónového stĺpu JB do navrhovanej TS MKP 800, do jej priebežného rozvádzača RRT zemnými káblami, dĺžka trasy 11 m.

NN vývody z TS 232/ts/klokocov_konecna (9077)

Pre vyvedenie výkonu z navrhovanej TS sa vybudujú 2 káblové vývody pre napojenie existujúcej NN siete. Jeden bude napájať existujúcu sieť pre SR. Druhý bude slúžiť pre napojenie piatich existujúcich vývodov NN siete pre ČR. Tieto sa napoja cez samostatný elektromerový rozvádzač pre polopriame meranie veľkoodberu, ktorý sa umiestni vedľa navrhovanej TS a z neho napojenej navrhovanej skrine SR. Opätovné napojenie domových prípojok.

VN prepój č.232

Prepoj VN č.232 sa napojí z priebežného VN rozvádzača RRT rekonštruovanej TS 232/ts/korna_u.durajcika (9096). VN prepój sa prevedie ako zemné káblové vedenie v dĺžke trasy 3538 m. Prepój VN č.232 sa ukončí v priebežnom VN rozvádzači RRT rekonštruovanej TS 232/ts/klokocov_konecna (9077).

c) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyjadrenie č. ORHZ-CA2-2020/000155-003 zo dňa 03.03.2020 – pred vydaním stavebného povolenia je potrebné doručiť projektovú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracovanú odborne spôsobilou osobou, Okresné riaditeľstvo ju posúdi a následne vydá stanovisko.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci záväzné stanovisko č. RH-2020/00538 dňa 09.03.2020 – Súhlasí s návrhom účastníka konania –Stredoslovenská distribučná, a.s. na územné konanie pre stavbu .

Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účel na čas kratší ako jeden rok č.OU-CA-PLO1-2020/010281-002 dňa 24.07.2020

Na základe tohto stanoviska je možné vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskej pôde za dodržania nasledovných podmienok:

1. Žiadateľ (investor) jeden mesiac pred vstupom na poľnohospodársku pôdu a pred použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku činnosť oznámi Okresnému úradu Čadca, pozemkovému a lesnému odboru (OU Čadca, PLO) časový harmonogram postupu prác na poľnohospodárskej pôde, vrátane dátumu ukončenia výkonu rekultivačných opatrení za účelom vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
2. Pred začatím výkopových prác vykonať skrývku humusového horizontu do hĺbky 15 cm, skrývku uskladniť oddelenú od ostatnej výkopovej zeminy na opačnej strane výkopu a zabezpečiť, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a rozkrádaniu.
3. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemok do pôvodného stavu, tak aby povrch tvorila vrchná skrývka.
4. Prípadne poškodenú príľahlú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.
5. Za množstvo skrývaného humusového horizontu a jeho vrátenie do pôvodného stavu zodpovedá investor.
6. Po ukončení použitia poľnohospodárskej pôdy oznámiť skutočnosť orgánu poľnohospodárskej pôdy-OU Čadca, PLO.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina stanovisko č.031/2020/SCŽSK-152 zo dňa 08.06.2020

SC ŽSK súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za predpokladu, že budú dodržané nasledujúce podmienky:

1. V mapových výkresoch je potrebné vyznačiť všetky zásahy do telesa cesty.
2. Vypísať zoznam parciel, ktoré sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou v miestach, kde bude realizovaná výstavba stavby.
3. Projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu DSP vypracovať v mierke 1:500 so zakreslením do katastrálnej mapy a túto následne predložiť SC ŽSK v tlačenej forme na odsúhlasenie.
4. V prípade pozdĺžneho zemného vedenia nesmie byť umiestnené v telese cesty na mostných objektoch a na priepustoch.

5. Stĺpy vedenia umiestniť mimo telesa cesty.

6. Križovanie káblov cestnou komunikáciou musí byť realizované výlučne riadeným pretlakom; uloženie VN káblov bude riešené detailne v projektovej dokumentácii v stupni pre SP.

7. Predložiť ďalší stupeň PD na odsúhlasenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany stanovisko č. CS SVP OZ PN 3253/2020/2 dňa 08.04.2020

Z hľadiska správcu vodného toku dávame nasledovné vyjadrenie: Predložený návrh stavby prepoj VN siete v k.ú. Korňa a v k.ú. Klokočov bude plánované zemným vedením križovať drobné vodné toky- Sobčákov potok (hydrologické číslo poradia 4-21-06-031, ID 6021), Bezmenný prítok Sobčákovho potoka (4-21-06-6034) a Bezmenný prítok Sobčákovho potoka (hydrologické číslo poradia 4-21-06-6035) a pôjde v súbehu s drobným vodným tokom Sobčákov potok (hydrologické číslo poradia 4-21-06-031, ID 6021).

V zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 752102 Úpravy rieka tokov žiadame rešpektovať ochranné pásmo vodného toku min.4,0 m od brehovej čiary. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavby súbežných inžinierskych sietí.

Všetky podperné body vzdušného vedenia, kioskové TS a pod., ako aj súbehy s vodným tokom žiadame situovať mimo ochranného pásma vodných tokov, pri zachovaní normou predpísanej výšky podjazdu pod vzdušným vedením.

V prípade križovania zemných vedení s vodnými tokmi žiadame doplniť PD o návrhy riešení a predložiť ich na schválenie. Križovanie požadujeme primárne riešiť uložením v chráničke pod dnom koryta vodného toku ,v hĺbke min.1,2 m , príp. na výtokovej časti premostení tak, aby boli nad Q_{100+} 0,5 m rezerva.

Následne k odsúhlaseniu brehovej čiary, k vytýčeniu trasy v teréne, k začiatku a ukončeniu stavebných prác pri vodnom toku žiadame prizvanie zástupcu SVP, š.p. OZ PN, SPSV I. Púchov-úsekový technik p. Pavela, kontakt 0903 269072 a riadiť sa jeho pokynmi. Použitý materiál a vzniknutý odpad požadujeme ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných tokov. V prípade , ak budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., požadujeme bezodkladne riešiť majetkovo právne vzťahy t.j. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na SVP, š.p. OZ PN ,Odbor správy majetku, kontakt 033/7764405,ústredňa 033/7764111,ak sa tak ešte nestalo.

SVP, š.p. v zmysle zákonov NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou-účinkami vôd, splavenín a ľadu.

S predloženým návrhom bude možné súhlasiť pri splnení vyššie uvedených podmienok. K stavbe bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy OÚ Čadca, odbor starostlivosti o ŽP.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy MV SR, odbor správy štátnych hraníc stanovisko č.SVS-OSSH-2020/015474-004 zo dňa 02.06.2020

Oznamujeme Vám, že nemáme námietky k uvedenej stavbe. Z hľadiska vplyvu na priebeh a vyznačenie štátnej hranice súhlasíme so stavbou za dodržania nasledovných podmienok:

1. Investor je zodpovedný za poškodenie alebo zničenie hraničných znakov. V prípade poškodenia alebo zničenia bude oprava hraničných znakov zabezpečená na náklady investora.
2. Investor zabezpečí v prípade potreby ochranu dotknutých hraničných znakov.
3. Investor zabezpečí, že stavebný materiál bude po dobu stavby uskladnený mimo hraničného pruhu (min. 1m) .
4. Investor je povinný oznámiť začiatok a koniec stavebných prác Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, odboru správy štátnych hraníc.

Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Čadca stanovisko č.15979/2020 zo 6.5.2020

Podľa výkresu Situácia –VN Prepoj 1.časť prechádza navrhovaná líniová stavba nasledovnými pozemkami C KN 5591/1 a parcela 4192/2 v k.ú. Korňa ,významnými z pohľadu lesného hospodárstva parcela. OZ Čadca nie je správcom ani obhospodarovateľom predmetných pozemkov. Iné nehnuteľnosti alebo stavebné objekty v užívaní alebo správe OZ Čadca nie sú posudzovanou líniovou

stavbou dotknuté. OZ nemá námietky voči realizácii posudzovanej líniovej stavby.

Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Čadca stanovisko č. 23697/2020 zo 15.7.2020

OZ Čadca dopĺňa stanovisko e.č. č.15979/2020 zo 6.5.2020 o pozemky v k.ú. Klokočov.

OZ Čadca súhlasí s realizáciou líniovej stavby za nasledovných podmienok:

- Súhlas obhospodarovateľa lesných pozemkov
- pri EKN č.22793/2,22793/1 č.22828/101, č.22786 a č.22787 súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov/zástupcov vlastníkov
- zriadenie odplatného vecného bremena na dotknutých pozemkoch.

PZLES Korňa s.r.o. záväzné stanovisko zo dňa 28. 08 .2020

Vydáva súhlasné stanovisko s líniovou stavbou žiadateľa týkajúcej sa pozemkov obhospodarovateľa alebo nachádzajúcich sa v ich ochrannom pásme za podmienky, že pred samotnou stavbou dôjde k obojstrannej dohode o všetkých náhradách škôd medzi stavebníkom /investorom, majiteľmi pozemkov a ich obhospodarovateľom vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Obec Korňa súhlasné záväzné stanovisko č.j.: 191/2020 zo dňa 23. 3. 2020 s investičnou činnosťou žiadateľa na stavbu „3897 - Korňa - Prepoj VN č.232“ ako líniová stavba v katastrálnom území obce Korňa, pri dodržaní týchto podmienok :

- 1) Stavba podľa predloženej projektovej dokumentácii nie je v rozpor s predpokladaným rozvojom obce.
- 2) Umiestnením a užívaním stavby „3897-Korňa-Prepoj VN č.232“ nesmie byť miestna časť a okolie v katastrálnom území obce Korňa, v ktorej bude stavba postavená zaťažované nad prípustnú možnú mieru. Jej umiestnenie musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody prostredia .
- 3) Ak vznikne vlastníkom nehnuteľností v dôsledku stavebných prác majetková ujma, majú nárok na náhradu škody. Ak sú vlastníci nehnuteľností obmedzení pri obvyklom užívaní nehnuteľností, majú nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností. Obec Korňa požaduje dodržať ustanovenia §11 ods.5 a iné povinnosti podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
- 4) Investor je povinný si dať pred zahájením výkopových prác u jednotlivých správcov vytýčiť všetky podzemné vedenia, zabezpečiť ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov. Výkopové práce v ich ochrannom pásme vykonať ručne a pred zasýpaním prizvať správcu vedení.
- 5) Investor musí počas stavebných prác dbať na ochranu okolitej existujúcej zelene.
- 6) V prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín a krovín je v zmysle §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nutný súhlas orgánu ochrany prírody.
- 7) Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií toku Korňanka a na podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho významu alebo národného významu; v prípade že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.
- 8) Pred stavebnými prácami, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením, alebo užívaním miestnej komunikácii iným než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon a §11 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, ktoré mu bude vydané na základe predloženia projektu dopravného značenia, odsúhlaseného ODI OR PZ Čadca. Zároveň je investor povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia .
- 9) Pred stavebnými prácami, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na miestnej komunikácii je investor povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle §7 zákona č. 135/1961Zb. cestný zákon a §10 vyhlášky č.35 /1984 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách , kde budú určené osobitné podmienky , za ktorých bude možné PK uzavrieť .
- 10) Dodávateľ stavebných prác je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky Štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami.

Obec Klokočov záväzné stanovisko č.j. 279/2020 zo dňa 5.3.2020

Na základe výsledkov posúdenia žiadosti vydáva súhlasné záväzné stanovisko k stavbe za podmienky preukázania vlastníckych alebo iných práv k stavbou dotknutým pozemkom, rešpektovania existencie zariadení v správe obce, nachádzajúcich sa v stavbou dotknutom území a podmienky, že umiestnenie nových podporných bodov vedenia na dotknutých pozemkoch bude čo najmenej obmedzovať vlastníkov pozemkov v ich ďalšom užívaní.

Energotel, a.s. č. ET/MM20/210 zo dňa 05.03.2020 – Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava.

Michlovský s.r.o., Banská Bystrica správca PTZ Orange Slovensko, a.s. vyjadrenie č. BB-0856/2020 dňa 01.04.2020

V záujmovom území nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhy sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č.351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme že,

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s a el. prípojky ku nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ .ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou alebo kolíkmi)
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolenou osobou
- Pred zahrnutím previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob.0907 721 378
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- Pred zahrnutím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu

O2 Slovakia, s.r.o. zo dňa 06.03.2020 - V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR súhlasíme.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. vyjadrenia 6612005980 zo dňa 02.03.2020 Vo vyznačenom záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 50011398.

4. V prípade ak, sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0267/2020/Ki dňa 1.04.2020

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenské zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď

ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina vyjadrenie č. O20010309 dňa 31.03.2020

1. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre hore uvedenú stavbu súhlasíme bez pripomienok.

2. V záujmovej lokalite sa toho času nenachádzajú podzemné vedenia v majetku a správe našej spoločnosti SEVAK.

UPC BROADBAND Bratislava č.461/2020 zo dňa 5.3.2020

S vydaním ÚR-SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádzajú siete UPC.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, v zastúpení Mária Dubovcová, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina; Slovenská pozemková fond – Bratislava, Búdková 36, 811 04 Bratislava 1; SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1; Obec Klokočov – starostka obce; Obec Korňa – starostka obce; PZLES Korňa s.r.o., Korňa 928, 023 21 Korňa; Ostatní účastníci konania, ktorým sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Korní a Obecného úradu v Klokočove; - *v priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne námietky.*

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Ne Stratí však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Korní a Obecného úradu v Klokočove.

Neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia tvorí priložená situácia.

ODÔVODNENIE

Dňa 19.05.2020 podal navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení Mária Dubovcová, 013 12 Turie 502 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre líniovú stavbu: „3897 - KORŇA – PREPOJ VN č. 232“ v katastrálnom území Korňa a v katastrálnom území Klokočov. Navrhované prepojovacie vedenie začína v katastrálnom území Korňa, vedľa obecnej cesty na okraji zastavaného územia obce, v časti Vyšná Korňa U Durajčíka na parcele C KN 5884/1 a končí v katastrálnom území Klokočov, na okraji zastavaného územia obce na parcele C KN 4363, v časti Konečná, v blízkosti štátnej hranice medzi SR a ČR. K pozemkom má navrhovateľ v zmysle §3 ods.1) písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z. súhlas vlastníkov pozemkov, resp. iné právo v zmysle §139b ods.1) písm.c) stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych predpisov.

Obec Korňa zastúpená starostkou obce, ako určený príslušný stavebný úrad listom č.j. OU-ZA-OVBP-2020/017312-002 zo dňa 02.03.2020, vydaným Okresným úradom Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) v súlade s §36 stavebného zákona oznámila začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadila na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Pretože sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania a pretože účastníci konania, alebo ich pobyt nie je stavebnému úradu

známi, podľa §36 ods.4) stavebného zákona a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Korní a Obecného úradu v Klokočove. Na konaní stavebný úrad zároveň prítomných účastníkov konania aj dotknuté z orgány štátnej správy poučil o ich právach vyplývajúcich zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), najmä o práve uplatniť pri ústnom pojednávaní svoje pripomienky, námety, prípadne aj návrhy. Súčasne ich upozornil že v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne námietky. V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný z hľadísk uvedených v ust. § 37 ods.2 stavebného zákona a prejednaný s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Svoje stanoviská v rámci územného konania, resp. k dokumentácii zaujali dotknuté orgány štátnej správy. Ich stanoviská nebolo zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad po miestnom zisťovaní rozhodol v zmysle § 29 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a §35 ods.3 stavebného zákona územné konanie pre stavbu prerušiť a vyzval navrhovateľa, aby v určenej lehote žiadosť doplnil o ďalšie stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. Navrhovateľ bol poučený, že v prípade nedoplnenia návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby požadovaným spôsobom v určenej lehote, tunajší úrad v zmysle paragrafu 35 ods. 3 stavebného zákona, územné konanie zastaví. Navrhovateľ doplnil návrh v požadovanom spôsobom v určenej lehote.

Obec Korňa ako príslušný stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie územného konania spolu so všetkými doloženými a doplnenými prílohami v zmysle ustanovení stavebného zákona a zistil, že poklady predložené navrhovateľom k žiadosti poskytujú dostatočný podklad na posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby a stanoviská postačujú pre posúdenie návrhu umiestnenia navrhovanej stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

POUČENIE

Podľa §53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Korňa. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce


Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel bol uhradený na účet OÚ v Korní v hodnote 100 €.

Doručuje sa :

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, v zastúpení Mária Dubovcová, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 811 04 Bratislava 1

Obec Klokočov – starostka obce

Obec Korňa – starostka obce

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Korní a Obecného úradu v Klokočove

SÚ Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka - spis

Na vedomie :

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku
834/3, 921 80 Piešťany 1

PZ LES Korňa s.r.o., Korňa 928 ,023 21 Korňa

Lesy SR , š. p. OZ Čadca, ul. Ľudmily Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

MV SR ,Odbor správy štátnych hraníc, sekcie verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Okresný úrad Čadca, Poľnohospodársky a lesný odbor , Palárikova 95, 022 01 Čadca

VYVESENÉ DŇA: 16. 9. 2020 ZVESENÉ DŇA:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

